Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ Е.В. Рудой
«___»_____2026 г.

Система менеджмента качества

ИНСТРУКЦИЯ №8

о мерах пожарной безопасности в гараже

СМК МИ 44-01-2026

Вводится в действие
Приказом № 64-0
От «2» 02 20 26 г.

Экз. №___

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Разработал Инженер по пожарной и технологической безопасности _____ *С.М. Тулиглович* "_____"_____ 20__ г.	**Согласовано** Руководитель управления комплексной безопасности _____ *А.А. Долотов* Начальник юридического отдела _____ *Ю.С. Петровская*
Проверил Начальник отдела по качеству образовательной деятельности _____ *В.В. Коршунова* "_____"_____ 20__ г.	

1 Общие требования пожарной безопасности

1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности, разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 " Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" и приказом МЧС от 16 декабря 2024 г. №1120 устанавливает основные требования пожарной безопасности в гаражах ФГБОУ ВО Университет биотехнологий и правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий и помещений в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2 Все сотрудники и водители гаража должны знать и выполнять требования настоящей инструкции, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.3 Лица допускаются к работе в университете только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путём проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа. Повторный противопожарный инструктаж со всеми работниками проводится один раз в полугодие.

1.4 Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в гараже несёт руководитель или лицо, назначенное приказом ректора, а также приказами (распоряжениями) руководителей подразделений.

1.5. Все работники должны уметь пользоваться огнетушителями и пожарными кранами.

2 Порядок содержания территории и помещений.

2.1 Территория, прилегающая к зданию, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора. Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается.

2.2 Подъезды к зданию в любое время года должны быть свободными и содержаться в исправном состоянии.

2.3 С наружной стороны въездных ворот должно быть выполнено обозначение категории помещения и класс зоны по взрывопожарной и пожарной опасности.

2.4 Руководитель гаража обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учёт наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведётся в специальном журнале произвольной формы.

2.5 При наличии дежурного персонала (сторожей) на вахте должен быть электрический фонарь и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) от токсичных продуктов горения из расчёта 1 средство на каждого дежурного.

2.6 В помещениях гаража должны быть вывешены знаки пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за пожарную безопасность и номер телефона вызова пожарной охраны.

2.7 Курение разрешается только в отведённом для этой цели месте.

2.8 При наличии транспорта более 25 единиц должен быть план расстановки транспортных средств с описанием очерёдности и порядка их эвакуации при пожаре. Для эвакуации транспорта помещения стоянки транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчёта 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.

2.9 В помещениях для хранения (стоянки) транспорта запрещается:

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;
- загромождать въездные ворота и проезды;
-производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы,

а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнём (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками открытого огня для освещения;
- устанавливать транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также горючих газов;
- оставлять автомобили с включённым зажиганием;
- отдыхать в автомобиле с включённым двигателем;
- загромождать доступ к первичным средствам пожаротушения.

2.10 Пролитые на пол нефтепродукты необходимо немедленно засыпать песком. Пропитанный нефтепродуктами песок удалять в специально отведённое место

3 Требование к электроустановкам и системам вентиляции

3.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и другими нормативными документами по электроэнергетике.

Во всех помещениях, которые по окончанию работ закрываются, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения).

3.2 При эксплуатации электроустановок запрещается:

- пользоваться неисправными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- эксплуатировать электрические провода, кабели с поврежденной изоляцией;
- эксплуатировать электросветильники со снятыми колпакам (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться в помещениях электронагревательными приборами, за исключением помещений приёма пищи и дежурного персонала (сторожа);
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных работ;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

3.3 При эксплуатации систем вентиляции запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решётки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы.

4 Действия при пожаре.

4.1 Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения должен незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112, а по сотовому 010 (при этом назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию); оповестить руководителя и по возможности принять меры по эвакуации людей, транспортных средств, к тушению пожара.

4.2 Руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара должны:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану;
- прекратить все работы;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещения;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;
- в случае невозможности потушить загоревшийся автомобиль, соблюдая все меры безопасности, отбуксировать горящий автомобиль из гаража с помощью других транспортных средств;
- ни в коем случае не подвергать опасности работников, принимающих в тушении пожара и эвакуации транспортных средств;
- организовать встречу пожарных подразделений и оказать руководителю пожаротушения всяческое содействие.

Разработчик:

Инженер по пожарной и ТБ		С.М. Тулиглович
(должность)	(подпись)	(ФИО)

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ п/п	Наименование подразделения	Номер экземпляра	Подпись и расшифровка подписи должностного лица, получившего док.	Примечание

Подпись лица, произведшего рассылку _____ / _____ /
(Должность, ФИО) (подпись)

Дата рассылки «____» _____ 20 г.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номера страниц				№ "Извещения об изменении"	Дата введения изменения, № приказа и дата	Подпись
	измененных	замененных	новых	аннулированных			

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Дата ознакомления	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Номер изменения

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____Е.В. Рудой
«___»_____2026 г.

Система менеджмента качества

ИНСТРУКЦИЯ №9

о действиях дежурного персонала (сторожа) гаража при возникновении пожара

СМК МИ 43-01-2026

Вводится в действие
Приказом № 64-0
От «2» 02 2026 г.

Экз. №___

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Разработал Инженер по пожарной и технологической безопасности _____ *С.М. Тулиглович* "____"_____ 20__ г.	**Согласовано** Руководитель управления комплексной безопасности _____ *А.А. Долотов* Начальник юридического отдела _____ *Ю.С. Петровская*
Проверил Начальник отдела по качеству образовательной деятельности _____ *В.В. Коршунова* "____"_____ 20__ г.	

При обнаружении пожара в здании гаража дежурный персонал должен:

- сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (по сотовому телефону 010 или 101), (указав адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и должность);
- иметь при себе средства защиты органов дыхания, а в ночное время электрический фонарь;
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, открыть эвакуационные выхода и организовать эвакуацию людей;
- оповестить вышестоящее руководство о пожаре;
- при необходимости организовать отключение электроснабжения во всём здании;
- эвакуировать из помещений за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений и эвакуации материальных ценностей;
- при нахождении в гараже водителей оказать им помощь по эвакуации автомобилей из здания в соответствии схемы расстановки автотранспорта;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать руководителю пожаротушения всяческое содействие;
- доложить прибывшим непосредственным руководителям обстановку и о принятых действиях.

Разработчик:

Инженер по пожарной и ТБ		С.М. Тулиглович
(должность)	(подпись)	(ФИО)

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ п/п	Наименование подразделения	Номер экземпляра	Подпись и расшифровка подписи должностного лица, получившего док.	Примечание

Подпись лица, произведшего рассылку _____ / _____ /
(Должность, ФИО) (подпись)

Дата рассылки «____» _____ 20 г.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номера страниц				№ "Извещения об изменении"	Дата введения изменения, № приказа и дата	Подпись
	измененных	замененных	новых	аннулированных			

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Дата ознакомления	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Номер изменения